


A noter : Les données départementales sont à manier avec précaution du fait de l'existence de particularités locales pouvant fortement altérer les résultats des estimations


◆ CHIFFRES CLÉS DES RÉSULTATS SUR LE DÉPARTEMENT DE HAUTE-MARNE – 2015

Caractéristiques des services d'eau potable du département de Haute-Marne- 2015		Part du Bassin Rhin-Meuse
Services d'eau potable	30	2%
Habitants desservis	17 814	0,4%
Longueur du réseau estimé	≈ 503 km	1,0%



Indicateurs de performance des réseaux – Haute-Marne		Bassin 2015
Densité de la population (habitants/km)	26,4	42,0
Rendement moyen (%)	89%	81%
Indice Linéaire de Pertes moyen (m ³ /km/jour)	2,1	3,6
Taux de renouvellement annuel moyen	0,6%	0,6%
ICGP moyen – 11 services (sur 120 points)	62,8	79,7

Répartition du volume d'eau introduit estimé sur les réseaux en Haute-Marne en 2015



■ Volume consommé ou vendu
■ Pertes en eau potable

Pertes d'eau potable sur la Haute-Marne
≈ 0,5% des pertes du bassin Rhin-Meuse
 (sur un total ≈ 87 millions de m³ d'eau perdus)

CONFORMITÉ DES SERVICES D'EAU DE HAUTE-MARNE VIS-À-VIS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT DÉCRET 2012-97 DU 27/01/2012


◆ Etablissement du descriptif détaillé des réseaux (en fonction de l'ICGP)

Valeur de l'ICGP	Non conforme < 40 points
Nombre de services	3
% services	27,3%
% population	20,4%
% linéaire	33%

27,3% des services de Haute-Marne répondants sur SISPEA en 2015 (rappel :11 services) ont un indice inférieur à 40 points témoignant de l'absence d'un descriptif détaillé des réseaux au sens de la réglementation (bassin Rhin-Meuse : 16,5%).

◆ Respect du rendement seuil

Répartition des services selon l'atteinte ou non du rendement seuil - Haute-Marne



■ Atteint l'objectif 85%
 ■ Atteint le rendement seuil 65+0,2ILC
 ■ N'atteint pas le rendement seuil 65+0,2ILC
 ILC = Indice Linéaire de Consommation

PERFORMANCES SELON LE CRITÈRE D'URBANISATION


Estimations des indicateurs de performance par critère d'urbanisation	Rural	Intermédiaire	Urbain
Rendement moyen (%)	71,1%	94,2%	N.d*
Indice Linéaire de Pertes moyen (m3/km/jour)	2,5	1,6	N.d*
Taux de renouvellement annuel moyen	0%	1,2%	N.d*

Rappel des estimations pour le bassin Rhin-Meuse

Rural	Intermédiaire	Urbain
73,4%	77,9%	86%
2,4	5,0	8,9
0,5%	0,4%	0,7%

N.d*. Les données ne peuvent être affichées car représentativité insuffisante

Caractérisation des ILP selon la densité - Haute-Marne



- Selon les estimations, les **services d'eau potable « ruraux »**, majoritaires sur le département de Haute-Marne, semblent les **plus en difficulté** concernant les performances de leurs réseaux d'eau potable.
- A l'inverse, les **services classés « intermédiaires »** sembleraient **plus performants** que l'ensemble des services de la même catégorie sur le Bassin.
- Néanmoins, pour être exactes, ces conclusions seraient à compléter par des estimations sur le département pour la partie dépendante de l'agence de l'eau Seine-Normandie.
- On note toutefois que pour les **services « ruraux »**, **aucun** ILP est jugé bon et **33%** sont jugés médiocres.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE HAUTE-MARNE PAR RAPPORT AUX AUTRES DÉPARTEMENTS DU BASSIN EN 2015

A noter : pour les départements 08, 52, 55 et 88, qui se situent sur les périmètres de deux agences de l'Eau, les résultats présentés concernent uniquement la partie Rhin-Meuse

